

SCEA JEAN-FRANCOIS ROBERT

Halouze

22130 PLANCOET

Cdt Fabien HERAUX

Gpt Prévention analyse des Risques

SDIS

13 rue de Guernesey

22015 SAINT BRIEUC Cedex 1


Plancoët, le 05 janvier 2024

Monsieur,

Je fais suite à votre avis émis en mars 2023 sur mon projet d'agrandissement d'élevage porcin situé au lieu-dit Halouze à PLANCOET. Un nouveau dépôt de dossier a été effectué en octobre 2023 mais n'apporte pas d'évolution sur le site ni sur sa défense incendie.

Ainsi, je me permets de vous apporter des compléments d'information sur les préconisations formulées dans l'avis du SDIS :

- Concernant l'accès aux bâtiments par les pompiers depuis la lagune :
 - o La haie située à l'Est du bâtiment va être déplacée et un accès le long du bâtiment 4 sera créé.
 - o Une zone de circulation sera créée autour du bâtiment en projet n°5, telle que schématisée ci-après (hachures bleues) :



- Concernant l'approvisionnement en eau de la lagune de 4000 m³, je m'engage à assurer le niveau de remplissage suffisant permettant de rester conforme à la hauteur d'aspiration.
- L'aire d'aspiration sera libre et dégagée de tout autre véhicule afin d'être libre en permanence de toute entrave aux engins de secours.



En espérant avoir répondu à vos préconisations, et restant à votre disposition pour tout complément d'information, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

SCEA Jean-François ROBERT

Monsieur ROBERT

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'J' and 'R' followed by a horizontal line.